

公称25mプール公認チェックシート

公 認 No. \_\_\_\_\_

公認年月日 . . .

プールの名称	屋外・室内 (いずれかを○で囲む)	プール所有者
プール躯体の材質	所在地	

(一般・国際・標準のいずれか及び50mプールとの併用) **チェック内容** (各項目はすべて図面上に明示し、図面番号を記入のこと)

項目	一般プール	標準プール	国際プール	申請内容	図面番号	公認測量者 所見	日本水泳連盟 記入欄
長さ等	長さ25.01m (片側タッチ板) 25.02m (両側タッチ板) 許容過長値 0～+10mm		長さ25.02m (両側タッチ板) 許容過長値 0～+10mm	m		別紙測量結果 一覧表の通り	
	コースの数	5コース以上		10コース	コース		コース
幅等	コース幅	2.00～2.50m	1.80～2.50m	2.50m	m	m	
	コース外余幅	0.20m以上で休息だなの幅以上		0.00m以上で 休息だなの幅以上	休息だなの幅 m	休息だなの幅 m	
	全幅	10.4m以上	9.4m以上	25.0m	余幅 m	余幅 m	
水深	水深1.00m以上 (1.35mを推奨)	小中学校プール 0.80m以上 (1.00m以上を推奨)	2.00m以上 (最適3.00m)	最浅 m		m	
		小中学校プール以外 1.00m以上		最深 m		m	
	水球用2.00m以上			m		m	
端壁面の構造	滑り止め仕様 (端壁上端から水面下0.80m以上まで)		同左	水面下 m		適・不適	
	水面上の立ち上り	タッチ板を装着する端壁: 0.30m	0.30m	0. m		適・不適	
	タッチ板を装着しない端壁: 0.20m以上～0.30m以下	0. m			適・不適		
コースライン	幅	0.20～0.30m		同左	0. m	0. m	
	色	暗色 (色面記入のこと)		同左	底面 色	適・不適	
	床面	端壁から2mまで		同左	端壁 色	適・不適	
	端壁	水面上の立ち上り (原則として端壁上面まで。0.10m以上)		同左	有	適・不適	
	クロスライン	床面コースライン両端に1m長、 端壁水面下0.3mに0.5m長		同左	0. m	適・不適	
スタート台	材質	(材質名)		(材質名)		適・不適	
	面積	0.50m×0.50m以上		0.50m×0.60m以上	m×m	m×m	
	高さ(水面上)	0.50～0.75m		同左	0. m	0. m	
	傾斜角	10度以内		同左	度	度	
	表面仕上げ	滑り止め仕様		同左	有		
	ターン側	同様のスタート台の有無		スタート台設置	有		
	前方飛込スタートグリップ	両面・両サイド		同左	有		
	背泳ぎ用スタート握り	水面上0.60m以下で水面上0.30mにタッチ板で上端がくるようにして使用可能な高さ		同左	水面上 0. m		適・不適
		水平又は垂直		同左	水平・垂直		適・不適
		端壁面より突出させない		同左			適・不適
コース番号	ブロック式4面、連続式前面		同左	有	適・不適		
配列	右端を1コースとする。10コースは0コースとする		右端を0コースとする		適・不適		
据付	固定式・着脱式の別		同左	固定・着脱	適・不適		
背泳ぎ用ターン標識	両端壁から5.0m		同左	m		m	
	ロープの高さ1.8m以上2.50m以下		同左	m		m	
端壁の背泳ぎ用チェック標識	端壁から各15m		同左	有	適・不適		
不正出発防止用ロープ	スタート台から15.0m		同左	m		m	
	水面上の高さ1.20m以上		同左	m		m	
コース・ロープ・パイ	直径50mm～150mm以下		同左	mm	適・不適		
飛込みプールとの間隔	屋外10.0m以上、屋内5.0m以上		同左	m		m	

公 認 測 量 者 署 名 ・ ㊞

審 査 担 当 委 員 署 名 ・ ㊞